




**NOTE:**

UBENÆVNT MÅL ER m  
 KOTER ER m OVER DVR90  
 UBENÆVNT REGN- OG SPILDEVANDSLEDNINGER TIL GRUNDENE ER Ø160 PVC - MIN. 20 ‰  
 UBENÆVNT STIKLEDNINGER TIL RENDESTENSBRØNDE ER Ø160 PVC - MIN. 15 ‰  
 NYE KLOAKLEDNINGER AF PLAST ER KL SNB ENKELTLAGSRØR. (NB! MULTILAYER RØR ACCEPTERES IKKE)

**SIGNATURER, GENERELT:**

- SPILDEVANDSLEDNING HHV. NY OG EKSISTERENDE
- REGNVANDSLEDNING HHV. NY OG EKSISTERENDE
- NY Ø1000 INSPEKTIONSBRØND MED BUNDLØB
- NY Ø1000 SANDFANGSBRØND MED KUPPELRIST
- NY Ø315 PVC BRØND MED KUPPELRIST/BETONDEKSEL, 70 L SANDFANG OG VANDLÅS
- NY Ø315 PVC RENDESTENSBRØND MED 70 L SANDFANG OG VANDLÅS
- NY DRENLEDNING, MIN. 3 ‰ FALD
- FÆLLES LEDNINGSTRACE
- DRILLEVAND/ STIKLEDNING
- FJERNVARME
- SKEL
- GEOTEKNISKE BORINGER IHT. RAPPORTER
- VEJBELYSNING
- KABELSKABE
- PROJEKTERET KOTE
- KOTE, HÆVET TERRÆN
- HØJDEKURVE, OPRINDELIGT TERRÆN
- NYT KØREBANEAREAL - ASFALT
- NYT STIAREAL - ASFALT
- NYT CHAUSSESTENSAREAL I BUEFORBANDT
- NYT BELÆGNINGSSTENSAREAL
- BYGGEFELT MED NY SANDPUDE IHT. GEOTEKNISK RAPPORTER. BYGGEFELT ANGIVER BYGBART AREAL.
- TINGLYST AREAL TIL LEDNINGER

legn. nr. **3.402**



**BYGGMODNING HOLING, AFSNIT A**

emne **RØNNEBÅKKEN ØST** legn. nr. **3.402**  
 detaljplan

teg. nr. 11014 / 9451 mæl 1:200 dato 25.10.2021 tegner MMB godk. KLJ

**hemingvand** Alykkevej 5, 7400 Hemning, Tlf. 99992299, Fax 96282440, www.hemingvand.dk

**Heming** Rådhuset, Torvet, 7400 Hemning, Tlf. 97282828, Fax 96282440, www.heming.dk

**AFRY** Hemning: Viborgvej 1, DK-7400 Hemning, Telefon +45 97 22 11 33  
 Aarhus: Søren Frichs Vej 34 A, DK-8230 Åbyhøj, www.afry.com

M11101407\_TEGNINGER11014\_002\_Rønnebakken Ø - 18kg 05.sjg@hemingvand.dk